

## Soukromá sanace studny

Do studny se lze spustit teprve poté, co se přesvědčíme o tom, že svíčka spuštěná k hladině vody nezhasne. Zhasne-li, lze vstoupit jen s kyslíkovým přístrojem.

Po vyčerpání vody ze studny (tak, aby hladina byla max. 1 metr) se umyjí stěny kartáčem, odstraní se prorostlé kořeny a vyspraví se spáry.

Pak se vybere kal se zbylou vodou a odstraní se písek. Písek se buď vypere a vypraží nad ohněm, nebo se použije nový.

Studna se naplní vodou (samovolně) a přidá se **sanační dávka chloru**.

Na 1 m<sup>3</sup> se použije 20 ml prostředku SAVO Originál nebo 10g přípravku CHLORAMIN T.

Chemikálie se nejprve rozmíchají s vodou v nádobě z plastické hmoty a pak se nalijí do studny.

Voda musí být zřetelně cítit chlorem. Pokud je studna napojena na darling, odpouštíme vodu tak dlouho, až je z ní cítit chlor. Výše uvedené dávky lze až o polovinu zvýšit.

Chlor se nechá působit po dobu 24 hodin.

**Pak se všechna voda ze studny vyčerpá.**

Po novém naplnění studny vodou se dává dezinfekční dávka chloru. Po dvou až třech týdnech se doporučuje provést mikrobiologický rozbor.

Je-li voda opět nevyhovující, musí být trvale dezinfikována dezinfekční dávkou chloru.

**Dezinfekční dávka chloru :**

**SAVO Originál 10 ml / m<sup>3</sup>**  
CHLORAMIN T 5 g / m<sup>3</sup>

nebo jakýkoliv jiný dezinfekční prostředek určený k dezinfekci vody, zakoupený v lékárně nebo drogerii